



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-100-8/17-IV од 09.10.2017.год. и 404-100-9/17-IV од 10.10.2017.год., а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-100-4/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-100-10/17-IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-100/17-IV – САНАЦИЈА ДЕЛА
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА

ПИТАЊЕ		ОДГОВОР
1	У обрасцу структуре цене Прилог 9, страна 40/82, Позиција 5.10. Набавка, превоз и монтажа канализационих цеви са свим потребним материјалом за спајање цеви PVC DIN 200mm. Молим Вас дефинишите која је класа цеви дефинисана пројектном документацијом.	Класа цеви: SN-8kN/m²
2	У обрасцу структуре цене Прилог бр.9-страна 40/82, Позиција 5.11-Набавка, превоз и израда комплетног армирано-бетонског сливника MB30 пречника Ø450, заједно са ливено-гвозденим решетком и рамом за оптерећење од 400kN Молим Вас детаљ израде сливника из пројектно техничке документације	Тражени детаљ није садржан у пројектно-техничкој документацији. Понуђач у обавези да изврши обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију.
3	У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни-Прилог бр.9-страна 35/82-Позиција 1.2 - Профилисање коловоза глодалицом за асфалт „WIRTGEN“ - 2000, д=4,0 cm, са утоваром шута у возило и одвозом до 1 km. Асфалт од кречњачког агрегата и природног шљунка. Од км 1+461,68 до км 1+487,02. У колини јединица мере је уписано: 2 m ² . Молим Вас дефинишите по којој јединици мере се врши обрачун позиције.	Јединица мере је m ²
4	У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни - Прилог бр.	Јединица мере је m ²



<p>9-страна 43/82-Позиција 4.2- Превоз агрегата од изворишта материјала до асфалтне базе, справљање, превоз до места уградње и машинско уграђивање хабајућег слоја асфалт бетона од еруптивног агрегата АВ 11, $d=4,0$ цм. У колино јединица мере уписано је : m^{32}</p> <p>Молим Вас дефинишите по којој јединици мере се врши обрачун позиције. Да ли је у питању m^3 или m^2</p>	
<p>5 У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни-Прилог бр.9-страна 46/82-Позиција 4.1 Превоз агрегата од изворишта материјала до асфалтне базе, справљање , превоз до места уградње и машинско уграђивање горњег носећег слоја од кречњачког агрегата BNS 32, А, $d=8,0$ цм. У колони јединице мере је уписано m^3.</p> <p>Да ли је могуће да је за ову позицију у предмеру грешком унето m^3 уместо m^2 , јер је позиција 4.2. дата по m^2</p>	<p>Јединица мере је m^2</p>

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-100-4/17-IV