



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-137-12/17-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-137-5/17-IV доставља:

## ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-137-12-1/17- IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-137/17- IV

Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <p><b>Питање:</b> Да ли ће се понуда за отворени поступак јавне набавке број 404-137/17- IV-Радова-Изградња јавне расвете у делу радне зоне румска петља сматрати исправном уколико понуђач понуди стуб са завршетком Ø60mm обзиром да је светиљка са универзалним носачем за стуб Ø60mm, а да докаже статичким прорачуном стуба и светиљке и да је при томе задовољио све параметре као и брзинну ветра 23m/ s која је максимална за територију у којој се изводе радови?</p> <p><b>Одговор:</b> Да, уколико докажете све тражене параметре из тачке (брзина ветра, статички прорачун, висина стуба итд.)</p> |
|---|--|

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-137-5/17-IV