



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-137-8/17-IV од 14.11.2017.г. и бр. 404-137-9/17-IV од 14.11.2017.г., а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-137-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-137-10/17- IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-137/17- IV

Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља

ПИТАЊЕ		ОДГОВОР
1	Тендерском документацијом у делу "Предмер и предрачун радова за изградњу јавног осветљења број Е-2203/17 траса Ц1" укупно је дефинисано (45+3) 48 светиљки, а 46 стубова. Молим да дефинишете место монтаже за разлику од две светиљке	На један стуб се постављају 3 светиљке. Место монтаже светиљки је на кружном току на крају саобраћајница Ц1.
2	Тендерском документацијом у делу "Предмер и предрачун радова за изградњу канделаберског јавног осветљења на делу румске петље у Руми ЛЕД траса Ц2" укупно је дефинисано 45 светиљки, а 45 стубова. Молим да потврдите да се 45 светиљки монтирају на врх стуба	Да, на сваки стуб се монтира по једна светиљка.
3	Тендерском документацијом у делу "Предмер и предрачун радова за изградњу канделаберског јавног осветљења на делу румске петље у Руми ЛЕД траса Ц3" укупно је дефинисано (52+8+3) 63 светиљки, а 58 стубова. Молимо да дефинишете место монтаже за разлику од 5 светиљки, тј. да потврдите да се 58 светиљки монтирају на врх стуба.	Брише се 52 светиљке и гласи 49 (Видети Измене и допуне бр. бр. 404-137-11/17- IV) Док се на кружном току на крају саобраћајница Ц3 на један стуб монтирају 3 светиљке.



<p>4 У „Моделу уговора“, члан 9, 115/137 страна конкурсне документације наведено је: „Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.“</p> <p>-У „Моделу уговора“, члан 11, 115/137 страна конкурсне документације наведено је: „Извођач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке у квалитету радова који су настали његовом кривицом и да замени сваки део опреме који се покаже неисправним као и сваку неисправну светиљку о свом трошку и то у року од 10 календарских дана.</p> <p>-Такође у конкурсној документацији, на страни 132/137, 19.15 Средства финансијског обезбеђења, наведено је: „Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца</p> <p>Молим Вас да измените конкурсну документацију и наведете да је рок за отпочињање отклањања недостатака у гарантном року 10 календарских дана.</p>	<p>Видети Измене и допуне бр. бр. 404-137-11/17-IV</p>
---	--

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-137-5/17-IV