



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-107-8/17-IV и 404-107-9/17-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-107-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-107-10/17-IV

поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-107/17-IV–

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА (АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА)

ПИТАЊЕ		ОДГОВОР
1	<p>Имајући у виду да материјал лексан није дуготрајно решење, да ли уместо њега понудити памплекс (ламинирано стакло)?</p> <p>Уколико је потребно понудити лексан, који тип (вишеслојни, пуни или валовити) и дебљину треба попунити?</p>	<p>Наручилац ће прихватити и лексан и ламинирано стакло</p> <p>Уколико понуђач понуди лексан потребно је да буде вишеслојни-шупљикави минималне дебљине 6 мм</p>
2	<p>Од ког профила се израђује конструкција надстрешнице?</p>	<p>Конструкцију надстрешнице израдити од алуминијумских профила, квадратних, правоугаоних, заобљених, потребних лајсни и сл. Конструктивни систем треба да се састоји од носећих стубова, на које треба да се ослони конструкција крова. Избором профила кровне конструкције решити одвођење кишних вода са крова. Везе у кровној конструкцији, као и између крова и стубова, пожељно је да буду вијчане (растављиве). Стубови се преко анкера везују у бетонске темеље. Израду темеља обезбеђује инвеститор, а понуђач испоручује анкере и врши контролу њихове уградње.</p> <p>Усвојена конструкција треба да обезбеди стабилност надстрешнице и отпорност и заштиту од атмосферских утицаја: снега, кише и ветра.</p>



	Од ког профила је лучни кровни покривач и која је дебљина лексана?	Понудити вишеслојни-шупљикави лексан минималне дебљине 6 мм
3	Који је размак стубова за ослањање надстрешнице?	Понуђач треба да понуди конструкцију којом ће бити дефинисани број и распоред стубова, сви профили и материјал за покривање и опшивање.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-107-5/17-IV