



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-135/17-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-135-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-135-14/17- IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/17- IV

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ

ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
<p>1 Према захтеву из конкурсне документације за мерење дефлексије флексибилних коловозних конструкција према стандарду SRPS U.E8.016:1981 за испитивање се користи Бенлеманова греда. Бенкелманова греда представља застарео поступак мерења дефлексија коловоза што се може закључити и из године издања горе поменутог стандарда. Опште је позната чињеница да се у пракси данас на нашем тржишту користи много прецизнији и савременији уређај-дефлектометар са падајућим тегом (FWD-Falling Weight Deflectometer) Стога предлажемо да се у конкурсној документацији поред већ дефинисаног захтева за Мерење дефлексије Бенкелмановом гредом дозволи употреба дефлектометра са падајућим тегом (FWD-Falling Weight Deflectometer)</p>	<p>Стандард SRPS U.E8.016:1981 којим се испитује дефлексија помоћу Бенлеманове греде је адекватан стандард од стране АТП-а, потпуно пуноважан. Постоји велики број опита који су акредитовани и који се користе дуги низ година још од кад су постојали ЈУС стандарди, а сада су СРПС. Наручилац је додатни услов за технички капацитет-за акредитовану лабораторију, одредио у складу са предметом јавне набавке (члан 76. став 2 Закона о јавним набавкама),а доказ о испуњености истог на основу члана 77.Став 2 подтачка 6 Закона о јавним набавкама Наручилац сматра да је овај стандард сасвим довољан за оцену стања дефлексије и нема потребе за било каквим додатним методама нити испитивањима.</p>
<p>2 Додатни услов-Пословни капацитет Да ли ће се признавати референце чији је</p>	<p>Не, Наручилац ће признати референце које су започете и извршене у периоду од 2013-</p>



извршење услуга започето и раније, односно пре 2013.године, али је њихово окончање (извршење) најраније током 2013.године, а најкасније у 2017.години?	2017.године. Дакле, Наручилац неће признати референце које су започете пре 2013.године.
--	---

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-135-5/17-IV