



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-143-12/17-IV од 12.12.2017.год. и 404-143-13/17-IV од 13.12.2017.год а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-143-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-143-14/17-IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-143/17-IV – САНАЦИЈА ДЕЛА
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА

ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
<p>1 У конкурсној документацији у обрасцу структура цене са упутством како да се попуни Партизанска улица, страна 38/86- Позиција 2.6. Хумусирање косина хумусом у слоју d=15cm са превозом хумуса на 1 км из позајмишта и затрављивањем. У колони јединица мере је уписано: m³ док је за исту позицију радова за изградњу улице Небојше Јерковића и Нове улице дефинисана јединица мере: m²</p> <p>Молимо Вас за проверу јединице мере у обрасцу структуре цене за изградњу све три улице за позицију: Хумусирање косина хумусом у слоју d=15cm са превозом хумуса на 1 км из позајмишта и затрављивањем.</p>	<p>Јединица мере за позицију Хумусирање косина хумусом у слоју d=15cm са превозом хумуса на 1 км из позајмишта и затрављивањем за све три улице је m²</p>
<p>2 Молимо да нам код услова сертификата о акредитацији код опита акредитације дефинишете стандард СРПС за мерење дефлексијеа флексибилних коловоза обзиром да имају два стандарда за исту врсту испитивања у захтеву.</p>	<p>Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016:1981</p>

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР. РЕШЕЊА 404-143-5/17-IV