



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-79-12/19-IV од 16.08.2019.године, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-79-5/19-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-79-12-1/19-IV

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

1	<p><u>ПИТАЊЕ:</u> Позиција 1. да ли иде тракасти темељ и темељне стопе за стубове и које су димензије, који се стубови постављају?</p> <p><u>ОДГОВОР:</u> Не иде тракасти темељ, иду темељне стопе димензија Ø120 мм x 70 цм, а стубови су димензија 40 x 40 мм дужине 2м.</p>
2	<p><u>ПИТАЊЕ:</u> Позиција 2. да ли жица треба да буде пластифицирана?</p> <p><u>ОДГОВОР:</u> Да, жица треба да буде пластифицирана.</p>
3	<p><u>ПИТАЊЕ:</u> Позиција 3. које су димензије панелне ограде тј. платна?</p> <p><u>ОДГОВОР:</u> Висина ограде је 1,20м дужине 130м, дебљина 5мм.</p>
4	<p><u>ПИТАЊЕ:</u> Позиција 4. од којих браварских кутија се прави метална трибина, колико степеника треба да има, каква седишта се монтирају на њу, да ли су потребне темељне стопе за постављање трибина и колико комада и димензија?</p> <p><u>ОДГОВОР:</u> Носећи стубови Ø100мм, дебљине 6мм, 18 комада, дужине 6 метара. Носећа греда-100x100мм дебљине 6мм, у дужини 70м x 2комада Челична конструкција од цеви 80x60мм, дебљине 3мм. Треба да има 3 степеника дужине 62м. Монтирају се дрвена седишта (даске) ширине 20цм, дужине 3x62 м дебљине 3 цм а учвршћују се у бетонску подлогу и морају бити заштићене одговарајућим премазом. Темељне стопе потребно је урадити у димензијама 100x100цм и 120 цм дубине за носеће стубове и то 18 комада.</p>



5 ПИТАЊЕ:
Позиција 7. да ли се даске слажу по 3 у реду (3ком x 20цм)?

ОДГОВОР:
Не, сваки ред једна даска.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-79-5/19-IV