



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-16/20-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је примио питање заинтересованог понуђача 09.03.2020.године под бројем 404-16-12/20-IV те КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-16-5/20-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-16-12-1/20-IV

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-16/20- IV

Реконструкција улица 15.мај и 15.август у Руми

1.Питање

У конкурсној документацији на страни 37 и 38/173, у опису материјала, Наручилац наводи следеће:

"Опис: Кућиште од алуминијума, подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са драјвером тако да су термички одвојени. Завршна сива ситноструктурна. Епокси заштита од УВ и корозије. Протектор је од каљеног стакла, минимум IK08".

Такође се наводи и:

"Механичка отпорност на удар је IK10, у сагласности са IEC-EN 62262"

У опису светилке наводи се један ниво механичке отпорности за кућиште светилке, а други ниво механичке отпорности за протектор светилке. Пошто ће комплетна светилка бити изложена истим спољним утицајима, нема смисла да се посебно третирају делови светилке.

Захтевамо измену документације, односно да се као минимална механичка отпорност комплетне светилке наведе IK08.

Одговор:

Наручилац прихвата Ваше сугестије и одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-16-13/20- IV од 12.03.2020.г

2.Питање

У конкурсној документацији на страни 40/173, у опису материјала, Наручилац наводи следеће:

"Опис: Челични округли стуб тип KRS-A-10/60, Произвођача Амига Краљево или одговарајуће. Укупна висина стуба је 10m. На врх стуба се монтира светилка Тип 1: BUCK VINOR 24LED T2



0.7A или одговарајућа, снаге до 47W, флуks модула 7230 lumena, тежине 3.7kg + на висини од 5м
лира дужине 1м на коју се монтира светиљка тип 2 BUCK VINOR 12LED T2 0.7A или дговарајуће,
снаге до 27W, флуks модула 3615 lumena, тежине 3.2kg"

Молимо Наручиоца да обезбеди и пошаље нам статички прорачун захтеваног стуба, са детаљима о
носивости истог.

Одговор:

Статички прорачун захтеваног стуба се налази у прилогу измена и допуна конкурсне
документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-16-5/20-IV

Напомена: Овај документ наручиоца пуноважан је без печата и потписа